

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
№ 05/1152**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 06.10.2017г. в 12.00.
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа – интернат «Преодоление» для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» по адресу: 443069, г.Самара, ул.Мориса Тореза, 45, акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/1152 от 06.10.2017 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.


С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятий:
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями»:	
1	п.4.26, 4.27.9 Умывальные раковины для обучающихся начального общего образования установить на высоте 0,5 м от пола до борта раковины (в учебных и учебно-жилых ячейках);
2	п.11.8 Использовать съёмные чехлы на мягкой мебели (в библиотеке, игровых);
3	п.11.11 Обеспечить отсутствие насекомых в помещении пищеблока;
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:	
4	п. 6.1 Рабочие столы разместить таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:	
5	таблица 2, пункт 33 Коэффициент пульсации освещенности при общем искусственном освещении на рабочих местах учащихся привести в соответствие с требованиями.

Срок исполнения предписания от 06.10.2017г. № 05/1152 - 01.08.2018г.

Ответственность за выполнение предписания от 06.10.2017г. № 05/1152 возлагается на: юридическое лицо государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа – интернат «Преодоление» для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков


Е.А.Щербакова

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ школа-интернат «Преодоление» г.о. Самары


С.Ф.Шабеев